

附件 6

浑南区烟花爆竹安全管理工作检查内容

1. 安全生产管理制度是否落实。重点检查药物安全管理、安全隐患排查治理、职工及外来人员进出厂登记、企业负责人值班带班、产品买卖合同及流向登记等制度的落实情况及其台账。

2. 企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、危险工序及特种作业人员是否取得相应资格证书。

3. 是否建设应用视频监控系统，是否建立安全风险分级管控四色图及安全风险明细表。

4. 危险品仓库区、行政区、展览区是否分区设置，围墙是否完整，是否设置防火隔离带。

5. 库房内危险物品的堆放是否符合 GB11652 要求（堆码稳定、整齐且在标志线内，主通道的宽度不小于 1.5m，每个堆垛的边长不超过 10m，堆垛间距不小于 0.7m，与墙间距不小于 0.45m，高度不超过 2.5m）。

6. 是否私自搭建库房、阳光棚、走廊等用于储存。

7. 库房的防爆、防火、防雷、防静电设施是否设置且有效，1.1 级库房是否设置防护屏障，防护屏障的结构、防护范围等是否符合 GB50161 要求，防雷设施检测报告是否在有效期内。

8. 超过 500m² 的库房是否防火分区，防火隔离墙是否有效。

9. 库房是否设置清晰醒目的标识牌，实际作业人员数量是否超过核定人数，储存药量是否超过核定储量。

10. 库房是否定期巡回检查并记录库房的温度、湿度。

11. 是否按照 AQ4102 的要求进行产品信息、生产企业信息、购买单位信息进行登记，产品包装箱上是否粘贴流向登记标识码，并扫描录入烟花爆竹流向管理信息系统。

12. 是否购进或者储存非法、超标、冒牌、伪劣产品以及将不同危险等级产品混存。

13. 零售经营单位是否按照《烟花爆竹经营（零售）许可证》标准超限制存放。

14. 是否存在未取得《烟花爆竹经营（零售）许可证》违法售卖烟花爆竹。